

	Beschreibung	Werte
§ 17 Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast	6,886 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 2	Netzverluste	1,2 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 3	Summenhöchstlast der Netzverluste	0,397 MW
	Summenhöchstlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3,752 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6,772 MW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	32,3 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen:	
	MS	1926,34 MWh
	MS/NS	0 MWh
	NS	229,957 MWh
	Zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen:	
	MS	Leistungsmessung
MS/NS		
NS	Referenzlastgang Leistungsmessung	
§ 17 Abs. 2 Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1,2 GWh
	Preis für Verlustenergie	6 Ct/kWh

Bei Fragen zu unseren Pflichtveröffentlichungen wenden Sie sich bitte an Herrn Noack (Tel.-Nr. 03331-3655-222).